

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Предписание  
об устранении выявленных нарушений

№ 3729/ПВ 10 лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001

«05» декабря 2024 г.

(место выдачи предписания)

Нами, Чернышовой Надеждой Петровной – главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения;

Костиной Анастасией Сергеевной – ведущим специалистом-экспертом отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории,

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дружинский» Омского муниципального района Омской области», 644507 Омский район с. Дружино ул. 60 лет Октября, д.7А

указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; п.п. 2.2.4, 2.4.3, 2.4.12, 2.5.3, 3.1.7 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике

инфекционных болезней»; п.п. 808, 810, 817, 823 раздела VIII

– нарушено асфальтовое покрытие территории вокруг дошкольного учреждения – поверхность неровная, трещины и ямы;

- в 1-й младшей группе «Улыбка» в приемной дефекты отделки потолка – следы протекания, разводы;

- в группе «Капитошка» дефекты отделки стен и потолка в туалетной – трещины водоземлемой краски;

- в группе «Солнышко» в спальней дефекты отделки потолка – трещины, отслоение отделочных материалов; в приемной дефекты отделки стены – сбита краска;

- в группе «Невалышки» дефекты отделки потолка – отслоение водоземлемой краски;

- в группе «Радуга» после протекания кровли нарушена отделка с разрушением отделочных материалов – в игровой и спальней дефекты отделки потолка, в туалетной стен и потолка у окна и в зоне установки унитазов;

- столы в игровых имеют дефекты поверхности – трещины столешницы: в группе «Улыбка» - 5 столов;

- не созданы условия для хранения уборочного инвентаря шкафы недостаточной вместимости, инвентарь хранится совместно (для уборки в группе и в туалете), в доступе для детей в туалетных 5 групп (за исключением группы «Улыбка»);

- в старшей группе «Сказка» унитазы не оборудованы кабинами – установлены перегородки;

Не обеспечен контроль за своевременным прохождением сотрудниками дошкольной образовательной организации профилактических осмотров на туберкулез. Нарушены сроки прохождения флюорографического обследования у сотрудницы – Шевченко Т.А. (последнее флюорографическое обследование – 21.07.2023 г.).

Допущен в дошкольную образовательную организацию ребенок, направленный на консультацию в противотуберкулезную организацию, родители которого не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом: Л.В.А., 2019 г.р. (р. Манту 08.07.2024 г. П 10 мм.).

Не обеспечен контроль за своевременным обследованием детей, состоящих на диспансерном учете у фтизиатра: Ш.С., 2019 г.р. (р. Манту 22.03.2024 г. П 5 мм., DS: РППТИ, контроль в сентябре 2024 г. – не пройден, ребенок посещает детский сад.

При выборочном осмотре медицинских карт выявлены дети, у которых нарушена кратность проведения (1 раз в год) туберкулинодиагностики:

И.В.Е., 2018 г.р. (последняя р. Манту – 23.06.2021 г. П 5 мм.);

Ц.Д.А., 2019 г.р. (последняя р. Манту – 09.09.2022 г. отр.).

Дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допущены в дошкольную образовательную организацию без заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом. (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Обеспечить ровное асфальтовое покрытие территории (дорожек) вокруг дошкольного учреждения (п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20)	21.09.2025г.
2	Выполнить отделку: -в 1-й младшей группе «Улыбка» в приемной потолка; в группе «Капитошка» стен и потолка в туалетной; в группе «Солнышко» в спальней потолка; в приемной стены; в группе «Неваляшки» в приемной потолка; (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20)	21.09.2025г.
3	Устранить причины протекания кровли и выполнить отделку в группе «Радуга» в игровой и спальней отделки потолка, в туалетной стен и потолка (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20)	21.09.2025г.
4	Установить в группе «Улыбка» столы с ровной поверхностью (п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20)	21.09.2025г.
5	Установить в старшей группе кабины для унитазов (п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20)	21.09.2025г.
6	Создать условия для хранения уборочного инвентаря (п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20)	21.09.2025г.
7	Обеспечить контроль за своевременным (1 раз в год) прохождением сотрудниками дошкольной образовательной организации профилактических осмотров на туберкулез. Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4) п.808, п.810, раздел 8.	21.09.2025г.
8	Обеспечить в целях раннего выявления туберкулеза проведение иммунодиагностики 1 раз в год вакцинированным против туберкулеза детям. Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4) п.817, раздел VIII.	21.09.2025г.
9	Обеспечить допуск в дошкольную образовательную организацию детей, которым не проводилась туберкулинодиагностика, при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом. Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4), п.823 раздел VIII.	21.09.2025г.

10	Обеспечить отстранение от посещения дошкольного образовательного учреждения детей, направленных на консультацию в медицинскую туберкулезную организацию, родители которых не предоставили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом. Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4), п.823 раздел VIII.	21.09.2025г.
----	--	--------------

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад «Дружинский» Омского муниципального района Омской области», 644507 Омский район с. Дружино ул. 60 лет Октября, д.7А

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области по адресу: 10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001 тел./факс 8(3812)32-62-11 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
отдела по надзору  
за условиями воспитания  
и обучения и питанием населения

  
(подпись)

Н.П. Чернышова  
(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт отдела  
надзора на транспорте  
и санитарной охраны территории

  
(подпись)

А.С. Костина  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «05» декабря 2024 г.

  
(подпись)

Е.Н. Иванова  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_  
Копия предписания об устранении выявленных нарушений «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет образования Администрации Омского муниципального района Омской области (644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 171 А).