

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России)

644099 г. Омск, ул. Интернациональная, дом 41, тел. 25-55-16, E-mail: kia@ugps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Омского района

УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644021 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 281 тел. 46-57-50, E-mail: Omskiy-tond@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 91/1/1-1

**по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Дружинский» Омского муниципального района Омской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Омского района
по пожарному надзору N 91 от «05» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», проведена проверка в период:

(наименование органа ГПН)

“12” марта 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин

“15” марта 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин

“24” марта 2021 г. с 16 час. 10 мин. до 17 час. 10 мин

Государственным инспектором Омского района по пожарному надзору майором внутренней
службы Каримовым Евгением Игоревичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

здания детского сада МБДОУ «Детский сад «Дружинский», расположенного по адресу:

Омская область, Омский район с. Дружино ул. 60 лет Октября, 7А

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад «Дружинский» Ивановой Еленой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	<p>Не соблюдаются требования пожарной безопасности по размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не обеспечено автоматическое отключение при пожаре системы общеобменной вентиляции кондиционирования воздуха в помещениях, расположенных на 1 этаже, где установлена данная система (пищеблок, прачечная, гладильная). 	<p>пункт 6.24 Свода правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями №№ 1, 2); статьи 4, 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.03.2022	
----	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Омского района

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору Каримов Е.И.

по пожарному надзору)

«24» марта 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Иванова Е.Н.

(подпись)

заведующий Иванова Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«24» марта 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.